


Технічні вимоги

Найменування	Характеристики
Показчик струму на повітряних лініях до 10 кВ ПС-2-Р	<p>ТУ У 33.2-05393406-008-2003</p> <p>Показчик струму на повітряних лініях до 10 кВ повинен мати окремий блок визначення замірів струму та окремий блок індикації, на який передається по радіоканалу виміри безпосередньо зі струмовимірювальної штанги. Можливість проведення вимірів на повітряних лініях електропередавання до 10 кВ. В комплекті повинні бути акумуляторні елементи та зарядний пристрій.</p> <p>Температура експлуатації: - 25 °С...+40 °С.</p> <p>Межа допустимої зведеної похибки: +/- 5 %.</p> <p>Діпазон вимірювання: 0,1-150 (200) А.</p> <p>Довжина штанги: 6 м, довжина приладу – 7 м..</p> <p>Маса: не більше 2 кг.</p>

Продукція нова, не раніше 2022 року випуску

Директор комерційний



Д. МАРКІДОВ

Начальник СТА



С. ЛЕБІДЬ