

Технічні вимоги

№ п/ п	Найменування ТМЦ	Характеристики	Оди- ниця виміру
1	Кліщі електро- вимірювальні до 1 кВ Е.321.3 ("Краб")	<p>ТУ У 05717004.006-97</p> <p>Призначені для вимірювань змінного струму і на- пруги, не містять роз'ємного магнітопроводу, мають відкрите захоплення струмового датчика.</p> <p>Напруга змінного струму 0/200/660 В.</p> <p>Похибка вимірювання напруги змінного струму \pm [1,5 0,6 (U_k/U_x-1)].</p> <p>Сила змінного струму 0/200/600.</p> <p>Похибка вимірювання сили змінного струму \pm [2.0 1.0 (I_k/I_x-1)].</p> <p>Діаметр провідника, мм 17.</p> <p>Струм, споживаний від джерела живлення, з підсві- чуванням - не більше 25 мА</p> <p>Кліщі поставляються з Сертифікатом калібрування Держстандарту</p>	шт.

Директор комерційний

Д. МАРКІДОВ

Начальник СТА

С. ЛЕБІДЬ