



ЗАТВЕРДЖЕНО


Директор технічний

Гудзь С.В.

» березня 2023 р.

### Технічні вимоги до ізоляторів

Ізолятор ІО-1-2,5 УЗ (або еквівалент)



### Технічні характеристики:

Найменування параметру	Показник
Номінальна напруга, кВ	1
Мінімальна руйнівна сила на вигин, кН	2,5
Розмір, мм Н D	60±2 70
Кожен ізолятор повинен комплектуватися оцинкованими виробами для кріплення, а саме:	Болт М10х16 – 2 шт. Шайба 10 – 2 шт.
Гарантійний термін експлуатації, не менше	3 роки з дня вводу в експлуатацію
Надання протоколу приймально-здавальних випробувань	Додається при поставці партії продукції

Директор СЦОК

О. ГОПКА

Заст. директора техн.  
з низьковольт.мереж

Д. ОЛІЙНИК

Заступник начальника  
СРМ з експл. р/м

О. ДЕНИСЕНКО