

Вих. № 445/113291 від "25" жовтня 2024 р.

Запрошення на тендер

Тендерний комітет ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» за дорученням АТ «Полтаваобленерго» в рамках проведення попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку оголошує тендер на поставку переносних заземлень у 1 кварталі 2025 р.

Умови та порядок участі в тендері наведені нижче.

Пропоную Вам взяти участь на майданчику smarttender.

Тип тендера: **Моніторинг ринку на закупівлю, № 25561856.**

Предмет тендера

№	Назва	Вимоги	Кіл-ть, шт
1	Переносне заземлення 0,4-10 кВ (накид) ПЗН ЗНЛ-10К	Додаток 1	19
2	Переносні заземлення для ПЛ - 10 кВ ЗПЛ-10-3/3-П-25	Додаток 2	77
3	Переносні заземлення для ПЛ до 1 кВ ЗПЛ-5/5-П-16	Додаток 4	126
4	Переносні заземлення для РУ -10 кВ ЗПП-10-3/1-25	Додаток 5	32
5	Переносні заземлення для РУ до 1 кВ ЗПП-1-3/1-16	Додаток 6	62
6	Переносні заземлення для ПЛ - 35 кВ ЗПЛ-35-3/3-В-25	Додаток 3	3

Термін прийому комерційних пропозицій - до 12:00 годин 01.11.2024 року.

Тендерну документацію необхідно направити через електронний майданчик smarttender.biz, № 25561856.

Умови закупки

Продукцію виробництва Російської федерації, Республіки Білорусь та Ісламської Республіки Іран не пропонувати. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Термін дії тендерної пропозиції: 1 кв. 2025р.

Терміни поставки: 1 кв. 2025р.

Бажані умови оплати:

- по факту поставки, з відтермінуванням платежу 30 календарних днів;

- акредитив із відтермінуванням платежу 30 календарних днів.

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

1) рахунок-фактура;

2) документ, що засвідчує якість продукції, видану Виробником;

3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.

Умови поставки: DDP, доставка за рахунок постачальника на склад Замовника (м. Полтава).

УВАГА!

1. При необхідності, Постачальнику необхідно буде пройти процедуру кваліфікації постачальника.

2. Організатор торгів залишає за собою право після завершення процедури аукціону запитувати додаткові документи для уточнення технічних характеристик (копії сертифікатів відповідності, паспортів якості, копії договорів, що підтверджують досвід поставки і т.д.) або вважати торги не відбулися (незадовільний рівень цін, в торгах взяли участь менше двох Учасників, некоректно подана заявка і т.д.).

3. Допускається автоматичне продовження прийому пропозицій згідно з регламентом електронного торговельного майданчика.

4. Протягом однієї години після закінчення торгів, учасник надає комерційну пропозицію з підтвердженням запропонованої ціни і умов оплати.

Форма подання тендерної пропозиції

1. Пропозиція оформляється на фірмовому бланку підприємства, підписується керівником підприємства і завіряється печаткою. Сканована копія відправляється в електронному вигляді на адресу електронної пошти контактної особи по тендеру. Пропозиція повинна містити:

- ціни на продукцію, грн з ПДВ;
- умови оплати і поставки;
- терміни поставки з моменту отримання заявки від Замовника;
- термін дії тендерної пропозиції;
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- інформація про виробника, запропонованої до поставки продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
- коди УКТ ЗЕД по кожній із запропонованих товарних позицій.
- Гарантійний термін на продукцію відповідно до НТД виробника
- запропонована до постачання продукція має бути виробництва не пізніше року від поточного періоду ;
- для продукції імпортного виробництва обов'язкове надання копії митної декларації та підтвердження ланцюга походження товару, з зазначенням виробника

2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фін. звіт СПД - платника єдиного податку.

3. Повноваження на поставку продукції (сертифікат дилера / дилерську свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).

4. Договір з Замовником на поставку підписується виключно в редакції Покупця.

Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовником за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>

Контактні особи

1. Контактні особи в Тендерний Комітет для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Експерт: Зінченко Анна Олексіївна, e-mail: anna.zinchenko@btsol.com.ua, тел. (056) 7171057 SKYPE-name: live: 17e2299cf010645c

- Начальник департаменту: Коваль Андрій Миколайович, e-mail: andrii.koval@btsol.com.ua, SKYPE-name: dn150384kan

- Заступник директора з проведення тендерів: Угленко Тетяна Віталіївна, e-mail: Tatjana.Uglenko@btsol.com.ua, тел. (056) 7171030, SKYPE-name: dn200282utv.

2. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгена Анатоліївна- evgenija.borisjuk@btsol.com.ua, Skype: dn210787bea, т. 056-717-10-27

3. Контактна особа Замовника:

Хмара Юлія Олександрівна, +380532516253

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор з ОП-начальник СОП

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

О. ГЕРАСИМЕНКО

2024р.



№ з/п	Найменування ТМЦ	Повні технічні характеристики (максимальний технічний опис)*
1	2	3
1	Переносне заземлення 0,4-10 кВ (накид) ПЗН ЗНЛ-10К	<p>Накид призначений для екстреного відключення повітряної лінії електропередачі 0, 4-10 кВ виключно за допомогою накиду на дроти гнучкого неізолюваного дроту і створення короткого замикання між проводами ПЛ і заземлювальним провідником, сполученим з землею.</p> <p>Конструкція складається з металючого пристосування у вигляді "гранати" з ізолюючим фалом, замикаючим мідним гнучким дротом, фіксуючим зацепом, що забезпечує надійне з'єднання проводів ПЛ в пучок і їх утримання в момент проходження струму КЗ, і мідним гнучким спуском в полімерній оболонці, сполученим з заземлюючим штирем.</p> <p>Переріз замикаючого дроту - не менше 35 мм². Довжина замикаючого дроту - не менше 1,7 м. переріз заземлюючого дроту - не менше 25 мм². Довжина заземлюючого дроту - не менше 15 м. Максимально допустимий струм КЗ протягом 3,0 сек – 4 кА. Діаметр ізолюючого фала - 5 мм. Довжина ізолюючого фала - 20 м. Довжина заземлюючого штиря - 1 м. Діаметр заземлюючого штиря 20 мм.</p> <p>Маса - не більше 11 кг.</p> <p>Переносне заземлення (накид) постачається в дерев'яному ящику з паспортом.</p> <p>Продукція відповідає: ТУ У 31.2-05393406-016-2005</p>

Звертаємо увагу Постачальника!!!

Постачальник-переможець повинен протягом п'яти робочих днів з дня закінчення терміну подання пропозицій надати Замовнику зразок для порівняння з технічними характеристиками для погодження.

Зразок надсилається на адрес Замовника за рахунок Постачальника, у разі невідповідності технічних характеристик наданого зразка - повертається на адрес Постачальника за рахунок Постачальника.

Якщо наданий зразок погоджується службою-Замовником, він залишається у Замовника для порівняння з поставленими партіями товару та включається в кінцеву партію поставки.

Заступник начальника СОП

В.ЗЛИВКО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор з ОП-начальник СОП

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

ОГЕРАСИМЕНКО

2024р.



№ з/п	Найменування ТМЦ	Повні технічні характеристики (максимальний технічний опис)
1	2	3
1	Переносні заземлення для ПЛ - 10 кВ ЗПЛ-10-3/3-П-25	<p>Призначені для захисту працюючих на відключених ділянках повітряних ліній електропередач напругою 10 кВ при непередбаченій появі на цих ділянках високої або наведеної напруги. 3/3 - 3 незнімних штанги, 3 затискачі; індекс «П» -фазні затискачі пружинні сталеві; переріз дроту - 25 мм². Довжина закорочуючого дроту -1,6 м; довжина заземлюючого дроту - 10,1 м; довжина ізолюючої штанги: рукоятка - 0,3 м, ізолююча частина - 0,7 м. Схема з'єднання закорочуючих провідників "хвиля". В комплект поставки входить чохол (сумка) для зберігання.</p> <p>Опис: Заземлення складаються з штанг, провідників для заземлення та закорочення між собою струмоведучих частин усіх фаз ел.установки, затискачів - для закріплення заземлюючих провідників на струмоведучих частинах та скоби із затиском для приєднання до заземлюючих провідників або до конструкцій. Дроти для заземлення та закорочення виготовляються з високоякісних мідних жил високої гнучкості та поміщені в прозору морозостійку оболонку з полімерного матеріалу. Гнучкий мідний дріт приєднаний до затискача за допомогою надійно опресованого мідного лудженого накінецьника відповідного типорозміру. Для захисту дроту від зламу в місцях приєднання він поміщений в гнучкий прозорий полімерний амортизатор. Ізолюючі штанги для накладання та зняття заземлення складаються з трьох складових частин: робочої та ізолюючої частини, і ручки.</p> <p><u>В комплект поставки входить:</u> чохол (сумка) для зберігання, паспорт, запасні мідні луджені накінецьники – 2шт. (накінецьники запаковані в індивідуальні упаковки).</p> <p>Продукція відповідає: ТУ У 31.2-05393406-016-2005</p>

Звертаємо увагу Постачальника!!!

Постачальник-переможець повинен протягом п'яти робочих днів з дня закінчення терміну подання пропозицій надати Замовнику зразок для порівняння з технічними характеристиками для погодження.

Зразок надсилається на адрес Замовника за рахунок Постачальника, у разі невідповідності технічних характеристик наданого зразка - повертається на адрес Постачальника за рахунок Постачальника.

Якщо наданий зразок погоджується службою-Замовником, він залишається у Замовника для порівняння з поставленими партіями товару та включається в кінцеву партію поставки.

Заступник начальника СОП

В.ЗЛИВКО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор з ОП-начальник СОП

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

О.ГЕРАСИМЕНКО

2024р.



№ з/п	Найменування ТМЦ	Повні технічні характеристики (максимальний технічний опис)
1	Переносні заземлення для ПЛ - 35 кВ ЗПЛ-35-3/3-В-25	<p>Призначені для захисту працюючих на відключених ділянках повітряних ліній електропередач напругою 35 кВ при непередбаченій появі на цих ділянках високої або наведеної напруги. 3/3 - 3 знімних штанги з гвинтовим підзатискачем, 3 затискачі; індекс «В» -фазні затискачі литі алюмінієві гвинтові; переріз дроту - 25 мм². Довжина закорочуючого дроту - 4,5 м; довжина заземлюючого дроту - 12 м; довжина ізолюючої штанги: рукоятка - 0,4 м, ізолююча частина - 1,1 м. Схема з'єднання закорочуючих провідників "хвиля". В комплект поставки входить чохол (сумка) для зберігання.</p> <p>Опис: Заземлення складаються з штанг, провідників для заземлення та закорочення між собою струмоведучих частин усіх фаз ел.установки, затискачів - для закріплення заземлюючих провідників на струмоведучих частинах та скоби із затиском для приєднання до заземлюючих провідників або до конструкцій. Дроти для заземлення та закорочення виготовляються з високоякісних мідних жил високої гнучкості та поміщені в прозору морозостійку оболонку з полімерного матеріалу. Гнучкий мідний дріт приєднаний до затискача за допомогою надійно опресованого мідного лудженого накінецьника відповідного типорозміру. Для захисту дроту від зламу в місцях приєднання він поміщений в гнучкий прозорий полімерний амортизатор. Ізолюючі штанги для накладання та зняття заземлення складаються з трьох складових частин: робочої та ізолюючої частини, і ручки.</p> <p><u>В комплект поставки входить:</u> чохол (сумка) для зберігання, паспорт, запасні мідні луджені накінецьники – 2шт. (накінецьники запаковані в індивідуальні упаковки).</p> <p>Продукція відповідає: ТУ У 31.2-05393406-016-2005</p>

Звертаємо увагу Постачальника!!!

Постачальник-переможець повинен протягом п'яти робочих днів з дня закінчення терміну подання пропозицій надати Замовнику зразок для порівняння з технічними характеристиками для погодження.

Зразок надсилається на адресу Замовника за рахунок Постачальника, у разі невідповідності технічних характеристик наданого зразка - повертається на адресу Постачальника за рахунок Постачальника.

Якщо наданий зразок погоджується службою-Замовником, він залишається у Замовника для порівняння з поставленими партіями товару та включається в кінцеву партію поставки.

Заступник начальника СОП

В.ЗЛИВКО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор з ОП-начальник СОП

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

О.ГЕРАСИМЕНКО

2024р.



№ з/п	Найменування ТМЦ	Повні технічні характеристики (максимальний технічний опис)
1	2	3
1	Переносні заземлення для ПЛ до 1 кВ ЗПЛ-5/5-П-16	<p>Призначені для захисту працюючих на відключених ділянках повітряних ліній електропередач напругою 0,4 кВ при непередбаченій появі на цих ділянках високої або наведеної напруги. 5/5 - 5 незнімних штанг, 5 затискачів; індекс «П» -фазні затискачі пружинні сталеві; переріз дроту - 16 мм². Довжина закорочуючого дроту - 0,9 м; довжина заземлюючого дроту - 9,1 м; довжина ізолюючої штанги: рукоятка - 0,15 м, ізолююча частина - 0,15 м. Схема з'єднання закорочуючих провідників "хвиля".</p> <p>Опис: Заземлення складаються з штанг, провідників для заземлення та закорочення між собою струмоведучих частин усіх фаз ел.установки, затискачів - для закріплення заземлюючих провідників на струмоведучих частинах та скоби із затиском для приєднання до заземлюючих провідників або до конструкцій. Дроти для заземлення та закорочення виготовляються з високоякісних мідних жил високої гнучкості та поміщені в прозору морозостійку оболонку з полімерного матеріалу. Гнучкий мідний дріт приєднаний до затискача за допомогою надійно опресованого мідного лудженого накінецьника відповідного типорозміру. Для захисту дроту від зламу в місцях приєднання він поміщений в гнучкий прозорий полімерний амортизатор. Ізолюючі штанги для накладання та зняття заземлення складаються з трьох складових частин: робочої та ізолюючої частини, і ручки.</p> <p><u>В комплект поставки входить:</u> чохол (сумка) для зберігання, паспорт, запасні мідні луджені накінецьники – 3шт. (накінецьники запаковані в індивідуальні упаковки).</p> <p>Продукція відповідає: ТУ У 31.2-05393406-016-2005</p>

Звертаємо увагу Постачальника!!!

Постачальник-переможець повинен протягом п'яти робочих днів з дня закінчення терміну подання пропозицій надати Замовнику зразок для порівняння з технічними характеристиками для погодження.

Зразок надсилається на адрес Замовника за рахунок Постачальника, у разі невідповідності технічних характеристик наданого зразка - повертається на адрес Постачальника за рахунок Постачальника.

Якщо наданий зразок погоджується службою-Замовником, він залишається у Замовника для порівняння з поставленими партіями товару та включається в кінцеву партію поставки.

Заступник начальника СОП

В.ЗЛИВКО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор з ОП-начальник СОП
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

О.ГЕРАСИМЕНКО
2024р.



№ з/п	Найменування ТМЦ	Повні технічні характеристики (максимальний технічний опис)*
1	2	3
1	Переносні заземлення для РУ - 10 кВ ЗПП-10-3/1-25	<p>Призначені для захисту працюючих на відключених ділянках розподільчих устаткувань від ураження електричним струмом при помилковій подачі напруги на цю ділянку.</p> <p>Конструкція заземлення складається з: затискача алюмінієвого, штанги склопластикової, заземлюючого дроту-спуску в прозорій полімерній оболонці, дротів між фазними затискачами в прозорій полімерній оболонці, заземлюючої сталюї струбцини.</p> <p>Довжина ізолюючої частини штанги - 700 мм, довжина рукоятки штанги -300 мм, довжина заземлюючого дроту-спуску - 2500 мм, довжина дротів між фазними затискачами - 1250 мм, переріз заземлюючого дроту-спуску -25 мм², струм термічної стійкості протягом 3-х секунд - 4,0 кА, кількість затискачів - 3шт., знімна штанга – 1 шт., заземлююча сталюа струбцина - 1 шт.</p> <p><u>В комплект поставки входить:</u> чохол (сумка) для зберігання, паспорт, запасні мідні луджені накінечники – 2шт. (накінечники запаковані в індивідуальні упаковки).</p> <p>Продукція відповідає: ТУ У 31.2-05393406-016-2005</p>

Звертаємо увагу Постачальника!!!

Постачальник-переможець повинен протягом п'яти робочих днів з дня закінчення терміну подання пропозицій надати Замовнику зразок для порівняння з технічними характеристиками для погодження.

Зразок надсилається на адрес Замовника за рахунок Постачальника, у разі невідповідності технічних характеристик наданого зразка - повертається на адрес Постачальника за рахунок Постачальника.

Якщо наданий зразок погоджується службою-Замовником, він залишається у Замовника для порівняння з поставленими партіями товару та включається в кінцеву партію поставки.

Заступник начальника СОП

В.ЗЛИВКО



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор / ОП-начальник СОП
АТ «ПОДІЛВАОБЛЕНЕРГО»
О. ПЕРАСИМЕНКО

2024р.

№ з/п	Найменування ТМЦ	Повні технічні характеристики (максимальний технічний опис)*
1	2	3
1	Переносні заземлення для РУ до 1 кВ ЗПП-1-3/1-16	<p>Призначені для захисту працюючих на відключених ділянках розподільчих устаткувань від ураження електричним струмом при помилковій подачі напруги на цю ділянку.</p> <p>Конструкція заземлення складається з: затискача алюмінієвого, штанги склопластикової, заземлюючого дроту-спуску в прозорій полімерній оболонці, дротів між фазними затискачами в прозорій полімерній оболонці, заземлюючої сталюї струбцини.</p> <p>Довжина ізолюючої частини штанги - 40 мм, довжина рукоятки штанги -100 мм, довжина заземлюючого дроту-спуску - 2000 мм, довжина дротів між фазними затискачами - 400 мм, переріз заземлюючого дроту-спуску -16 мм², струм термічної стійкості протягом 3-х секунд - 2,5 кА, кількість затискачів - 3шт., знімна штанга – 1 шт., заземлююча сталюа струбцина - 1 шт.</p> <p><u>В комплект поставки входить:</u> чохол (сумка) для зберігання, паспорт, запасні мідні луджені накінецьники – 2шт. (накінецьники запаковані в індивідуальні упаковки).</p> <p>Продукція відповідає: ТУ У 31.2-05393406-016-2005</p>

Звертаємо увагу Постачальника!!!

Постачальник-переможець повинен протягом п'яти робочих днів з дня закінчення терміну подання пропозицій надати Замовнику зразок для порівняння з технічними характеристиками для погодження.

Зразок надсилається на адрес Замовника за рахунок Постачальника, у разі невідповідності технічних характеристик наданого зразка - повертається на адрес Постачальника за рахунок Постачальника.

Якщо наданий зразок погоджується службою-Замовником, він залишається у Замовника для порівняння з поставленими партіями товару та включається в кінцеву партію поставки.

Заступник начальника СОП

В.ЗЛИВКО